

ОТЗЫВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА ИКТС-11У

Ладыжинская ТЭС, г. Ладыжин, Винницкая обл.

В мае (месяце) 2015 года компания «ДНЕПРАНАЛИТПРИБОР» произвела поставку газоаналитического оборудования на ДТЭК Ладыжинская ТЭС:

1. Газоанализатор кислорода ИКТС-11У .

Данное оборудование было установлено на котле блока №_1___ Станции. Указанный блок работает на угле, что в сочетании с выбранным местом установки газосигнализаторов (высокая запыленность и температура до __55_ С), создает жесткие условия эксплуатации и предъявляет повышенные требования к эксплуатационной надежности приборов.

В процессе эксплуатации газоанализаторы ИКТС-11У зарекомендовали себя как надежные в работе при высокой температуре /55 -60 С / _____

Возникшие проблемы при эксплуатации прибора

- 1.Быстро каменеет прокладка /заменить паронит на термостойкий материал/
- 2.Неудобство установки фланца из-за болтов и гаек/на фланце надо делать резьбу/
- 3.Забивается труба присоединения фланца к шунтовому расширителю.

Отдельно могу выделить следующие достоинства:

1. Простой монтаж и настройка. Минимальные материальные и временные затраты на ввод в эксплуатацию.
2. Простота и надежность конструкции.
3. Легкость в эксплуатации. Достаточно квалификации оператора котельной установки.
4. Стабильность и точность показаний на протяжении длительного времени непрерывной работы.
5. Высокая помехоустойчивость.
6. Простота регламентного обслуживания.
7. Выходной сигнал можно передавать как в аналоговом так и в цифровом виде.
8. Предприятие-изготовитель ДНЕПРАНАЛИТПРИБОР, осуществляет поддержку своего оборудования оперативно и качественно (до полного устранения замечаний).

Дата 02.10.15г. ФИО зам. начальника ЦТАИ Уколов И.В